



КОНТАКТ ПОВОЛЖЬЕ

Опросный лист на комплектную трансформаторную подстанцию КТНБ-6(10)- аналог ВЛБ-6(10)

	Наименование	Варианты	Требования
1	Назначение	Проходное (2 НОМ) Тупиковое (НАМИТ-10-2)	
2	Номинальное напряжение	6(10) кВ	
3	Номинальный ток, А	40 (63, 100, 160, 400, 630)	
4	Вакуумный выключатель	ВВ/TEL - Москва ВБУПЭ – Самара ВБП - Саратов	
5	Трансформатор тока	ТЛК	
6	Разрядник	РВО-6(10)	
7	Ограничитель	ОПН 6(10)/7,2(12,5)	
8	Линейный разъединитель	РВФЗ-630(1000) РЛНД-400	
9	Шинный разъединитель	РВЗ-400 (630)	
10	Токовая защита	РТ40/10 РТ84/2 Другое	
11	АПВ однократное	На реле РПВ-01	
12	Учет энергии	Меркурий-230 Евро-Альфа 1700 Другое	
13	Другие требования		
14	Однолинейная схема		
15	Количество		

Заказчик _____

Дата _____

Внимание! При отсутствии выбора позиций изготовитель оставляет право их выбора за собой