



КЭЗ-100/63.001-16



Цепь	Количество	Обозначение	Цепь	Количество	Обозначение
Цепь 1	1	CT 2 S04 2 4	Цепь 1	1	ZU X
Цепь 2	2	CT 2 S04 2 4	Цепь 2	2	ZU X
Цепь 3	3	CT 2 S04 2 4	Цепь 3	3	ZU X
Цепь 4	4	CT 2 S04 2 4	Цепь 4	4	ZU X
Цепь 5	5	CT 2 S04 2 4	Цепь 5	5	ZU X
Цепь 6	6	CT 2 S04 2 4	Цепь 6	6	ZU X
Цепь 7	7	CT 2 S04 2 4	Цепь 7	7	ZU X
Цепь 8	8	CT 2 S04 2 4	Цепь 8	8	ZU X
Цепь 9	9	CT 2 S04 2 4	Цепь 9	9	ZU X
Цепь 10	10	CT 2 S04 2 4	Цепь 10	10	ZU X
Цепь 11	11	CT 2 S04 2 4	Цепь 11	11	ZU X
Цепь 12	12	CT 2 S04 2 4	Цепь 12	12	ZU X
Цепь 13	13	CT 2 S04 2 4	Цепь 13	13	ZU X
Цепь 14	14	CT 2 S04 2 4	Цепь 14	14	ZU X
Цепь 15	15	CT 2 S04 2 4	Цепь 15	15	ZU X

Гос. обозначение	Наименование	Код	Примечание
A1	Драйва / см. табл. /	1	
EN2, EN3	Нагреватель турбинный КЭЗ/Ж.681817.001	2	220В/0,4кВт
01	Кондр. дуэстемельная выключателя КДВ2-35-25/1600 УХЛ2. 1АМНБ.684645.0019У	1	
11, 12	Трансформатор тока ТУ-6-517-650-17 [см. табл. ]	2	

Обозначение	Условное обозначение	Напряж. питания прибора	У. А	Обозначение	Условное обозначение
КЭЗ/Ж.674153.001-16	ВБЭ1-27,5У-25/630 УХЛ1-220В	-220В	630	КЭЗ/Ж.30313.01-08	ТБ35-Л-600/5 ХЛ2
-17	ВБЭ1-27,5У-25/1600 УХЛ1-220В	50V Ч	1600		ТБ35-Л-1200/5 ХЛ2
-18					ТБ35-Л-1500/5 ХЛ2

3. Функциональное назначение элементов:  
 S04...S09 - контакты коммутирующие для внешних вспомогательных цепей;  
 S03 - контакт блокировочный в цепи включения выключателя;  
 S02 - контакт блокировочный в цепи отключения выключателя;  
 S01, S012 - контакты блокировочные в цепи подпорного включения выключателя.

1. Выборки S01...S09 обозначены согласно: 12 - н.д.; 34 - н.з.	2. Элементы схемы S01...S05 изображены во включенном состоянии
КЭЗ/Ж.674153.001-1633	Выключатель трехполюсный типа ВБЭ1
Схема электрическая принципиальная	Лист 1